

**Общество с Ограниченной  
Ответственностью  
«УК «Коммунальные сети»**

188457, Россия, Ленинградская обл,  
Кингисеппский р-он, п.Алексеевка,  
ул. Заводская, д.1  
тел./факс 8 (813-75) 44-150  
e-mail: 62600@list.ru  
Р/сч. 40702810655300000047 в Северо-Западном Банке  
ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург  
ИНН 4707026836 КПП 470701001  
ОГРН 1084707000355 ОКПО 85159140  
ОКТМО 41621444  
Кор. сч. № 30101810500000000653

*Ук. Ком сети*  
*Главе администрации Пустомержское  
сельское поселение Бобрецову Д.А.*

*Гермелову ОК*  
*(подпись)*

Исх.

№ 341 31.07.2023г.

**Уважаемый Дмитрий Александрович!**

В ответ на Ваше письмо исх. №896 от 23.06.2023 года «О предоставлении информации о возможности подключения объекта капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения земельного участка с КН №47:20:1001003:71 в д. Б.Пустомержа», сообщаю о невозможности выдачи технических условий в связи с отсутствием резерва пропускной способности сети в проектируемой точке подключения, а также особенностью работы поселковой котельной, температурный график которой зависит от температуры наружного воздуха, соответственно требуемую температуру ГВС 65-75 °С котельная обеспечить не может.

Директор  
ООО «УК «Коммунальные сети»



Михайловский И.В.

Исп. Соляник В.В.

81375 44150

